

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Департамента образования
Ивановской области

В.Ф. Лазарев

«29» июня 2015 года



ПАСПОРТ №

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма», 155555 Ивановская обл. Приволжский р-он с. Северцево д.6; Тел./факс (49339) 4-36-47, 4-37-91; E-mail: plagko@mail.ru

(полное юридическое наименование объекта, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2. Ведомственная принадлежность объекта Департамент образования Ивановской области

3. Вид деятельности среднее профессиональное образование

4. Характеристика объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа,

отдельно стоящее здание (встроенное, пристроенное, этаж в здании)

1989 год постройки

количество этажей, год постройки (капитального ремонта)

5. Объем предоставляемых услуг 231 студент / 48 сотрудников

(количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.)

6. Доступность услуги для категорий инвалидов

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально-выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками дополнительной платы;
- вариант «-» - не обслуживаются V

Категория инвалидов			
на кресле-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	С поражением опорно-двигательного аппарата (О)	С поражением зрения (С)	С поражением слуха (Г)
Территория объекта	-	-	-	-
Входная группа	-	-	-	-
Пути движения	-	-	-	-
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	-
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов
(нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	-	-	-	-
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	х

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № _____

« 29 » июня 2015 года

Руководитель объекта А.И. Борисов
(подпись)

М.П.

Дата составления паспорта « 29 » июня 2015 года

АНКЕТА №

**обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении
его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Плесский колледж бизнеса и туризма»

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail Ивановская обл. Приволжский р-он с. Северцево д.6, (49339) 4-36-47, plagko@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта *Департамент образования Ивановской области*

Вид деятельности *среднее профессиональное образование* _____
(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта *субъекта Российской Федерации*

Размещение объекта отдельно стоящее здание, 3 этажа, построен в 1989 г. керамзитобетонные панели
(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 231 студент / 48 сотрудников
(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещение по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90 см	-
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	нет возможности установить
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	40 м	-
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%		-
	Размер места со специальным знаком	К	350x500 см		-
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	150 см - - -	создать установить установить не требуется
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема ступеней <ul style="list-style-type: none"> • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О, С О, С С С	не более 12 см не менее 40 см 85-90 см 80 см наличие наличие	отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К К, О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	-	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70 см 85-95 см	-	

Примечания

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки)
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНА ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещение по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	260x160	для реконструкции нет возможности
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	-	установить
	Навес	К, О, С	наличие	+	-
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	-	установить
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С, О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	-	установить
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	100 см	
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	+	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	60 см	
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> • внизу • промежуточная с поворотом направления движения 	К	не менее 150x150см не менее 150x150 см	150x150см 150x150 см	

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием 	К К К, О	70 см 85-90 см не мене 30 см	-	
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие	-	-
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-	-
	Тамбур			-	нет возможности реконструкции
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	110x200	нет возможности реконструкции
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Р 88 см 5,5 см	нет возможности реконструкции

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки)
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещение по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	40 см	нет возможности реконструкции
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	нет возможности реконструкции
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К, О, С, Г О, К	не менее 1ед. на этаж не менее 1ед. на этаж	- -	создать нет возможности создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	-
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- -	установить
Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					отсутствует
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К К	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	-	нет возможности реконструкции

1	3	4	5	6
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	-
Знак доступности	К, С	наличие	-	-
Пандус внутренний к лестнице №				
Ширина марша	К	не менее 100 см	-	нет возможности реконструкции
Уклон	К	И/І – не более 1/12	-	-
Разворотные площадки внизу,верху		не менее 150x150 см	-	-
Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	-	-
Пандус переносной	К	наличие	-	приобрести
Подъемник для инвалидов		наличие	-	нет возможности установить
Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	-
Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	нет возможности установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки)
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок №				-
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	110 см	
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150	90x150	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №			80 см	не подлежит реконструкции
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	88 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	115 см	
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	135x145 см	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	приобрести
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршруту №				-
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	110 см	не подлежит реконструкции
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-110 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания №				нет возможности реконструкции
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
	Зал (<u>зрительный</u> , читальный, ожидания и пр.)	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	2%	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	120 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	определить и приобрести оборудование
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	+	
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	-	обустроить
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	130x85 см	
	Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	1 90 см 190x165 см наличие 80x120 см наличие	
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	установить при устройстве
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	-	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	+	приобрести в соответствии с нормативами
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> размещение на высоте высота прописных букв освещенность 	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	приобрести в соответствии с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	установить в соответствии с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	приобрести
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	-

1	2	3	4	5	6
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	приобрести
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	наличие	-	приобрести

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе: установить поручни (ограждения) на входном крыльце и лестнице, создать рельефную (тактильную) полосу перед маршем.

на путях передвижения: создать рельефную (тактильную) полосу перед маршем лестницы.

в зоне оказания услуги: оборудовать место для занятий.

в санитарных помещениях: создать специально оборудованное санитарно-бытовое помещение.

по средствам информации и коммуникации на объекте: оснастить объект необходимыми средствами информации и телекоммуникации.

Председатель комиссии по обследованию объекта:

_____ А.И. Борисов

Заместитель председателя:

_____ А.Е. Девятова

Члены комиссии:

_____ В.А. Тамгин

_____ Е.С. Бобкова

_____ Е.А. Трифонова

Руководитель объекта:

Директор ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса и туризма» _____ А.И. Борисов

29 июня 2015 года